

Nummer	18-000987-PR02 (NW-A01-02-de-01)
Inhaber	ELVIAL S.A. Aluminium Extrusion 25th Km national road Thessaloniki 61100 Kilkis Griechenland
Produkt	Drehkipfenstertür
Bezeichnung	System: 8500-8600 Lieferbezeichnung: Xclusive 85-86
Details	Hersteller ELVIAL S.A., Aluminium Extrusion - Kilkis; Material Aluminium-Kunststoff-Verbund; Öffnungsart Drehkipp; Öffnungsrichtung DIN links, nach innen; Außenmaß (B x H) 900 mm x 2300 mm
Besonderheiten	Zusätzliche Abdichtung an allen Rahmenfugen. Der Dampfdruckausgleich des Glasfalzes ist sicherzustellen. Auf die Verträglichkeit der eingesetzten Materialien ist zu achten. Auf die Dauerhaftigkeit der eingesetzten Materialien ist zu achten. Stellung der Verriegelungen.

Ergebnis

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12



Klasse: 4

Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03



Klasse: C5/B5

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11



Klasse: E1050

ift Rosenheim
17.08.2018



Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung



Thomas Krichbaumer
Prüfingenieur
Bauteilprüfung

Grundlagen *)

EN 14351-1:2006+A2:2016-09
*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 18-000987-PR02 PB-A01-02-en-01

Darstellung



Verwendungshinweise

Der Nachweis kann zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Ergebnisse gelten für den in EN 14351-1, Anhang E geregelten direkten Anwendungsbereich.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 41C-5CB4E