

Nummer	18-000987-PR01 (NW-A01-02-de-01)
Inhaber	ELVIAL S.A. Aluminium Extrusion 25th Km national road Thessaloniki 61100 Kilkis Griechenland
Produkt	Drehkipfenster mit Festfeld unten
Bezeichnung	System: 8500-8600 Lieferbezeichnung: Xclusive 85-86
Details	Hersteller ELVIAL S.A., Aluminium Extrusion - Kilkis; Material Aluminium-Kunststoff-Verbund; Öffnungsart Drehkipp; Öffnungsrichtung DIN links, nach innen; Außenmaß (B x H) 900 mm x 2300 mm
Besonderheiten	Zusätzliche Abdichtung an allen Rahmenfugen. Auf die Verträglichkeit der eingesetzten Materialien ist zu achten. Auf die Dauerhaftigkeit der eingesetzten Materialien ist zu achten.

### Ergebnis

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12



**Klasse: 4**

Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03



**Klasse: C5/B5**

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11



**Klasse: E1050**

ift Rosenheim  
17.08.2018



Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Bauteilprüfung



Thomas Krichbaumer  
Prüfingenieur  
Bauteilprüfung

### Grundlagen \*)

EN 14351-1:2006+A2:2016-09  
\*) und entsprechende nationale Fassungen  
(z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 18-000987-PR01 PB-A01-02-en-01

### Darstellung



### Verwendungshinweise

Der Nachweis kann zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Ergebnisse gelten für den in EN 14351-1, Anhang E geregelten direkten Anwendungsbereich.

### Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

### Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft](http://www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft)  
ID: 028-527A5